

## Attivazione servizio di censimento, catasto e controllo degli impianti termici nel Comune e nella Provincia di Ancona (escluso Iesi e Senigallia)

### Circolare informativa n. 4 del 12.6.2017

#### RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA IN CASO DI PRIMA ACCENSIONE

È un caso che tiene banco, spesso e volentieri, nei colloqui telefonici tra i nostri addetti ed i manutentori.

Proprio per questo motivo è stato anche oggetto di confronto con le altre tre aziende che si occupano di gestione del catasto termico in provincia di Pesaro (Aspes, Aset e Megasnet).

#### **Cosa prevede la legge regionale:**

al momento della prima accensione è **OBBLIGATORIO** caricare nel portale la DAM (Dichiarazione di avvenuta manutenzione) e la DFM (Dichiarazione di frequenza).

Non è invece obbligatorio caricare, anche se compilato dal manutentore, che è il responsabile della messa in funzione dell'impianto, l'RCEE.

#### **Come deve comportarsi in questo caso il manutentore:**

se l'RCEE è stato compilato, sarebbe utile per la completezza dei dati del Catasto Termico, che venisse inserito nel portale.

Ma di questa attività ce ne occuperemo noi di M&P. Infatti, dato che sul RCEE di “prima accensione” **non va applicato nessun Bollino**, il Portale non accetterebbe un caricamento diretto da parte del manutentore senza bollino.

In tale caso, potrete inviare via e-mail una scansione del modello RCEE completamente compilato e firmato, all'indirizzo: [impiantitermicimep@legalmail.it](mailto:impiantitermicimep@legalmail.it) . Non serve che inviate una PEC, è sufficiente l'invio dal vostro indirizzo e-mail ordinario

ATTENZIONE dovrete obbligatoriamente indicare nell'oggetto:

**“PRIMA ACCENSIONE Impianto n. PRAN.....”** Indicando il codice dell'impianto desumibile dal Portale.

Provvederemo noi di M&P a fare tutti i controlli del caso ed a caricare nel portale l'RCEE.

